

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę i montaż podnośnika do transportu osób w budynku Przychodni Kozanów przy ul. Dokerskiej 9 we Wrocławiu.”

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

1. Zamawiający:

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000062603, adres: ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław, NIP: 8942460800, REGON: 000313331, BDO 000117707

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż podnośnika do transportu osób z niepełnosprawnością w Przychodni Kozanów przy ul. Dokerskiej 9 we Wrocławiu.

Parametry techniczne urządzenia:

Udźwig kg (ilość osób)	Min. 400kg / 5 osób lub osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim z osobą towarzyszącą
Prędkość min. (m/s)	0,15 m/s
Wysokość podnoszenia	6180 mm
Ilość przystanków	3
Ilość drzwi	3
Usytuowanie drzwi w szybie	umieszczone po jednej stronie
Rodzaj napędu	śrubowy
Napięcie zasilania	400 VAC, 50Hz, C16A
Moc silnika	2,2 kW
Drzwi przystankowe	
Rodzaj drzwi	wychylne jednoskrzydłowe, otwierane automatycznie
Szerokość drzwi w świetle	900 mm
Wysokość drzwi w świetle	2000 mm
Wykonanie	stalowe pokryte powłoką antykorozyjną w kolorze RAL 9006, z panoramicznym szkłem bezpiecznym, wyposażone w system

	ryglowania zgodny z EN81 uniemożliwiający otwarcie drzwi w czasie, kiedy platforma nie stoi na przystanku
Platforma z jednym dojściem (bez przejazdu)	
Szerokość podłogi SK	1000 mm
Głębokość podłogi GK	1467 mm
Wysokość	ścianka (plecy) platformy z pulpitem sterowniczym wysoka na 1100 mm
Standard wykonania:	
- podłoga	szare gumoleum antypoślizgowe – Surestep Material Quartz Stone 17512
- ścianka (plecy) platformy	lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006, panel sterowy, poręcz i listwy bezpieczeństwa wykonane z anodowanego aluminium
- panel sterowy	wyposażony w duże przyciski dyspozycji jazdy z oznaczeniem pismem Braile'a, wymagające stałego nacisku w czasie jazdy, oświetlony listwą led, przycisk wezwania pomocy ALARM, przycisk zatrzymania STOP, wyświetlacz pozycji platformy, informacja akustyczna o dojeździe na przystanek
Szyb (samonośny szyb wykonany z paneli typu lego, montuje się bez wykonywania prac spawalniczych, szyb wymaga zakotwienia do ścian budynku/obiektu)	
Szerokość szybu	1360 mm
Głębokość szybu	1509 mm
Nadszybie (min.)	2300 mm
Podszybie	50 mm
Standard wykonania:	
	szyb wypełniony panelami
	kompletny szyb jest lakierowany na kolor RAL 9006
	profile narożne i listwy wykonane są z anodowanego aluminium,
	obudowa szybu nie stanowi warstwy termoizolacyjnej
	sufit z oświetleniem led
Obsługa	
Kasety dyspozycji na przystankach	przywołanie kabiny na przystanek poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku dyspozycji/jazdy (nie jest wymagany stały nacisk na przycisk)

	wyświetlacz pozycji platformy na przystankach
Jazda na platformie	poprzez stały nacisk na przyciski jazdy
Bezpieczeństwo	
<p>czujniki ograniczające przeciążenie ponad udźwig nominalny, awaryjny akumulatorowy zjazd w sytuacji zaniku napięcia, przycisk STOP na panelu sterowym na platformie, listwy bezpieczeństwa zatrzymujące platformę w sytuacji dostania się przedmiotu między platformę a ściany szybu, przycisk wezwania pomocy ALARM na panelu sterowym na platformie, system komunikacji dwustronnej GSM nie wymagający doprowadzenia przewodowej linii telefonii stacjonarnej lub INTERCOMU</p>	

Zakres prac obejmuje:

- demontaż i utylizacja starego urządzenia,
- wykonanie niezbędnych prac budowlanych (w tym malowanie ścian szybu windowego) koniecznych do zamontowania nowego urządzenia
- dostawa kompletnego urządzenia,
- montaż urządzenia przez wykwalifikowaną kadrę,
- opracowanie dokumentacji techniczno-rejestracyjnej dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego,
- udział przedstawiciela firmy w badaniach dopuszczających urządzenie do eksploatacji wykonywanych przez właściwy terenowo UDT,
- doradztwo i gwarancję jakości na każdym etapie realizacji,
- przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzenia.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

2.1. cena „C” – 100%, lub cena i inne kryteria ustalone indywidualnie przez pracownika merytorycznego.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Miejsce: Przychodnia Kozanów, ul. Dokerska 9, 54-142 Wrocław

Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy

4. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.

5. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15.06.2021 do godz. 12.00

w sekretariacie **Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróźnicza 26/28.**

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach 9:00-14:30

Zamawiający dopuszcza również składanie e-mailem na adres: amlynczak@spzoz.wroc.pl

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

- wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1,

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

7. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

pisemnie na adres: **Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ**

ul. Podróźnicza 26/28, 53-208 Wrocław

a) e-mailem: amlynczak@spzoz.wroc.pl

b) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Agnieszka Młyńczak, tel. 71 391 17 53

8. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni – usługi i dostawy od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

40% po dostawie urządzenia

50% po montażu urządzenia

10% po odbiorze urządzenia

9. Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- załącznik nr 2 – wzór umowy
- klauzula RODO

Pracownik merytoryczny:

.....
Kierownik
Działu Administracyjno-Technicznego


Agnieszka Młyńczak

Zatwierdził:

.....
Z-ca Dyrektora
ds. Sprzedaży
Piotr Ługowski