

Wrocław, dnia 19.04.2023 r.

DAT.241.7.2023.3.BWŁ

Informacja dla wykonawców

Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji oraz demontaż i utylizację starych klimatyzacji na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ.” (znak sprawy DAT.241.7.2023.2.BWŁ)

W załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w punktach: 1).1., 1).2., 2).4. napisano:

„**Digital Inverter**: Pobór mocy sprężarki: Chłodzenie: 3,3 W, Grzanie 3,2 W”

A powinno być napisane:

„**Digital Inverter**: Pobór mocy sprężarki: Chłodzenie: 770 W, Grzanie 750 W”

W punkcie: 1).3. napisano:

„**Digital Inverter**: Pobór mocy sprężarki: Chłodzenie: 5,3 W, Grzanie 4,7 W”

A powinno być napisane:

„**Digital Inverter**: Pobór mocy sprężarki: Chłodzenie: 1213 W, Grzanie 1088 W”

oraz napisano:

„Klasa energetyczna A++/A+”

A powinno być napisane:

„Klasa energetyczna A++/A”

Kierownik
Działu Administracyjno-Technicznego

Agnieszka Młyńczak

